



UREĐENA ZEMLJA  
Nacionalni program sređivanja  
zemljišnih knjiga i katastra

PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG  
SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE

Naš broj: 2020-11443-NG  
Zagreb, 10. kolovoza 2020.

**Pojašnjenje br. 4 dokumentacije o nabavi radova rekonstrukcije Jašionice u ZK odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu  
br. MOJ/ILAS AF-A5.3/NCB/20/54**

Naziv Projekta: Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije

Izvor financiranja: IBRD zajam br. HR-8900

Odgovorna institucija: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Broj poziva na dostavu ponuda: MOJ/ILAS AF-A5.3/NCB/20/54

Metoda nabave: domaći otvoreni postupak nadmetanja

Br.	Pitanje	Odgovor
1.	VII ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI, stavak 3. Molimo detaljan opis vijenca sa dimenzijama i shemama jer je nemoguće kalkulirati prema opisu !	Vijenac je prikazan u detaljima izvedbenog projekta i u glavnom projektu.
2.	VII ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI, stavak 4. Molimo detaljan opis betonskih okapnih elemenata kontrafora sa dimenzijama i shemama jer je nemoguće kalkulirati prema opisu !	Kontrafore su prikazane u nacrtima postojećeg stanja i planiranog (tlocrti, presjeci i pročelja).

Br.	Pitanje	Odgovor
3.	VII ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI, stavak 5. Nije navedena dimenzija niša - nemoguće kalkulirati !	Niše su prikazane u tlocrtu i presjeku izvedbenog projekta, dim. 240x110x26cm.
4.	VII ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI, stavak 6. Nije navedena dimenzija otvora - nemoguće kalkulirati !	Navedeno, nacrtano i opisano u nacrtima i stavkama.
5.	VII ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI, stavak 7. Nije navedena dimenzija otvora - nemoguće kalkulirati !	Prikazano u postojećem i planiranom stanju i u stavkama.
6.	VII ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI, stavak 8. Nije navedena debljina zida - nemoguće kalkulirati !	Stavka je izražena u m2. Debljina zida je razvidna iz projektne dokumentacije i navedena u prethodnim stavkama.
7.	Zbog složenosti troškovnika i natječajne dokumentacije, molimo da produljite rok predaje ponuda za barem 7 dana.	Poziv za dostavu ponuda je 19.6.2020.objavljen u Narodnim novinama br. 70/2020 ( <a href="#">poveznica</a> ). Inicijalni rok za dostavu ponuda je izmjenom br. 2 dokumentacije o nabavi pomaknut s 4. kolovoza na 11. kolovoza. Uzimajući u obzir gore navedene datume razdoblje za pripremu ponuda iznosi 35 radnih dana tj. 53 kalendarska dana. Naručitelj smatra da je to dovoljno dugačko razdoblje za pripremu ponude za predmetne radove.

### Jedinica za provedbu projekta